Характеристика отопительно–вентиляционных систем.

Обозначение системы	Кол. систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки агрегата	Вентилятор							Электродвигатель			Воздухонагреватель							Фильтр						Воздухоохладитель								Примечание
				Тип, исполнение по взрывозащите	N°	Схема исполнения	Положение	L, м /час	P, Па	n, об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	N, кВт	n, об/мин	Тип	N°	Кол.	Т–ра нагрева от	Т–ра нагрева до	Расход тепла (Вт)	ΔP, кгс/м	Тип	N°	Кол.	ΔP, Па	Концентрация мг/м начальная	Концентрация мг/м конечная	Тип	N	Кол.	Т–ра охлаждения от	Т–ра охлаждения до	Расход холода кВт	Эл. двигатель Тип	Эл. двигатель N кВт	
П1	1	Приток к сист. К1	RK400x200	–	–	1	–	690	320	2400	E1	0,188	2400	PBER400x200/9	1	1	–30	+3	7650	–	FLR400x200		1	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
				–	–	–	–	300	–	–	–	–	–	PBEC160/2,1	1	1	+3	+20	1717	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	догрев
К1	1	Помещения цокольного этажа		–	–	–	–	1500	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	FDUR308HES–SB	1	+28,5	+24	6,3	–	3,35	–
П2	1	Приток к сист. К2	RKC160	–	–	1	–	365	270	2150	D	0.162	2150	PBEC200/5.02	1	1	–30	+3	4050	–	FLK200		1	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
К2	1	Помещения 1–го этажа		–	–	–	–	2040	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	FDUR408HES–SB	1	+28,5	+24	9,1	–	4,76	–
П3	1	Приток к сист. К3	RKC160	–	–	1	–	200	320	1750	B	0,122	1750	PBEC160/3	1	1	–30	+3	2217	–	FLK160		1	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
К3	1	Помещения 2–го этажа		–	–	–	–	1500	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	FDUR308HES–SB	1	+28,5	+24	6,45	–	3,35	–
П4	1	Приток к сист. К4	RKC160	–	–	1	–	265	280	1750	B	0,122	1750	PBEC160/3	1	1	–30	+3	2940	–	FLK160		1	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
К4	1	Помещения мансардного этажа		–	–	–	–	2040	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	FDUR408HES–SB	1	+28,5	+24	8,5	–	4,76	–
ПЕ1	1	Гараж		–	–	–	–	360	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	с заслонкой с эл. приводом
В1	1	Бильярдная	Compact200	–	–	–	–	120	60			0.076	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
В2	1	Гараж	CK160	–	–	1	–	360	140	2410	B	0,071	2410	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
В3	1	С.у. 1–го этажа	Compact200	–	–	–	–	75	120		T	0.076	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
В4	1	С.у. мансарды	Compact200	–	–	–	–	120	60		T	0.076	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ВЕ1	1	С.у. цокольного этажа		–	–	–	–	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ВЕ2	1	Фитнесс–блок		–	–	–	–	300	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ВЕ3	1	Дымоход камина цок. этажа		–	–	–	–	210	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ВЕ4	1	Кухня–столовая		–	–	–	–	90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ВЕ5	1	Дымоход камина 1–го этажа		–	–	–	–	200	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ВЕ6	1	С.у. 2–го этажа		–	–	–	–	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ВЕ7	1	С.у. 2–го этажа		–	–	–	–	50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ВЕ8	1	С.у. 2–го этажа		–	–	–	–	90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ВЕ9	1	Жилая комната мансарды		–	–	–	–	145	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ВЕ10	1	Шланговый отсос		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
У1, У2	2	Гараж	КЭВ–П22	–	–	–	–	3000	–	–	–	0,55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–